



Annexe

Appendix

RIA/PIA/Tuyaux semi-rigides pour RIA

Hose reels – Hose stations with
additive systems – Semi-rigid hoses
for hose reels

Annexe de la décision de : RECONDUCTION N° RH/02/001 du 01/01/2025

Appendix of the decision of: RENEWAL N° RH/02/001 from 01/01/2025

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2027

Site de production / Production site :

CHANIA (Crète)

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

Gamme / Product range	: RIA
Marque commerciale / Trademark	: GEM
Référence commerciale / Trade reference	: MBK18-HR33-NF

Caractéristiques certifiées essentielles/Essential certified characteristics :

Type (Fixe/Pivotant)	Type (Fixed/Swinging)
Montage en armoire (Oui/Non)	Cabinet (Yes/No)
Couleur/matière (Rouge/Inox)	Color/material (Red/Inox)
Peut être installé conformément à la norme NF S62-201	Can be installed in accordance with the standard NF S62-201
Peut être maintenu conformément aux dispositions des normes NF EN 671-3 et NF S62-201 par un personnel compétent	Can be maintained in accordance with standards EN 671-3 and NF S62-201 by competent staff
Equipé d'un tuyau semi-rigide certifié NF et conforme à la norme NF EN 694	Equipped with a NF certified semi-rigid hose which complies with the standard NF EN 694
Diamètre nominal	Nominal bore

Type / Type	PIVOTANT
Diamètre Nominal / Nominal bore	33
Longueur max de tuyau (m) / Maximum Hose Length	30
Type de diffuseur / Type of nozzle	DMFA
Appairage diamètre nominal du RIA/ Diamètre de l'orifice du robinet diffuseur Pairing of the nominal diameter of the HWS / Nozzle orifice diameter	33/12 mm
Tuyau semi rigide certifié NF sous le N° Certified semi-rigid hose NF under number	N° 05/01
Référence Tuyau / Hose Reference	HR01-03-01
Matériaux du tuyau / Hose Materials	Plastiques
Robinet d'arrêt / Shut-off valve	robinet à ouverture rapide à volant
INOX / Stainless steel	Non
Montage en armoire / Cabinet installation	Oui
Norme / Standard	NF EN 671-1 (juin 2012)

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 671-1 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (UE) N°305/2011. Ce certificat n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les matériels objets de ce certificat seront utilisés. The compliance with appendix ZA of standard NF EN 671-1 is attested by the CE marking affixed to the product in accordance with Construction Products Regulation (EU) No 305/2011. This certificate does not, in any way, commit AFNOR Certification regarding the regulatory compliance of the installation in which the equipment covered by this certificate will be used.

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached. CERTI F 1332.6 07/2020

Annexe page 1/1